

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1060816

Výrobek: Rozvaděčová skříň prázdná

Typ: SZ, SZ.H, SP, SR, SRR2 - viz příloha

Jmenovité hodnoty: SZ, SZ.H, SP: do 1000 V, do 400 A, do 36 kA, do IP 54,
SR, SRR2: do 1000 V, do 3200 A, do 100 kA, do IP 54

Objednavatel: B a K production s. r. o.
Na Houpačkách 624, 397 01 Písek, Česká republika

Výrobce: B a K production s. r. o.
Na Houpačkách 624, 397 01 Písek, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 603285-01/01 ze dne: 05.10.2006

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60439-1:00 ed. 2+A1:04, ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02,
ČSN EN 62208:04, ČSN EN 50298:99+Z1:04, ČSN 35 7030:72

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.10.2009

12.10.2006

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



603285-01