

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHEISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1080170

Výrobek: Rozvaděč elektroměrový

Typ: RE 1 až RE 10

Jmenovité hodnoty: 230/400 V, do 100 A

Objednavatel: B a K systémy s.r.o.
Purkratice 18, 397 01 Písek, Česká republika

Výrobce: B a K systémy s.r.o.
Purkratice 18, 397 01 Písek, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 800129-01/01 ze dne: 31.01.2008

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60439-3:1995 + A1:1997 + A2:2002, ČSN EN 60439-1 ed.2:2000 + A1:2004
čl.4,5,8.2.1,8.2.2,8.3.4,8.2.4.1,8.2.5,8.2.7,8.2.9,8.2.10, 8.2.11,8.2.12,8.2.13, 8.2.15,8.3.1,
ČSN 35 7030:1972 čl.70,71,76,77,75,78,73,74,72.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2011

18.2.2008

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



800129-01