

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1080194

Výrobek: Rozváděč elektroměrový

Typ: RE 2 A - RE 5 A

Jmenovité hodnoty: 3x400/230 V, max. 63 A, 50 Hz, IP 43/20

Objednavatel: B a K systémy s.r.o.
Purkratice 18, 397 01 Písek, Česká republika

Výrobce: B a K systémy s.r.o.
Purkratice 18, 397 01 Písek, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 800131-01/01 ze dne: 22.01.2008

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02

čl. 4, 5, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.4, 8.2.4.1, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.3.1.2, 8.3.1;

ČSN 35 7030:72 čl. 70, 71, 76, 77, 75, 78, 72, 73

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2011

20.2.2008

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



800131-01