

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

## CERTIFIKÁT

č.: 1060618

**Výrobek:** Rozvaděč vč. přístrojové náplně

**Typ:** SZ, SZ.H, SP

**Jmenovité hodnoty:** 3x400 V/230 V, 50 Hz, proud do 400 A, jmen. krát. proud, přípoj 36 kA, do IP 54

**Objednavatel:** B a K systémy s. r. o.  
Purkratice 18, 397 01 Písek, Česká republika

**Výrobce:** B a K systémy s. r. o.  
Purkratice 18, 397 01 Písek, Česká republika

**Obchodní značka:**

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 602158-01/01 ze dne: 23.06.2006

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.7.2009

19.7.2006

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



602158-01