

Certifikace

Certifikace výrobku proběhla v autorizované zkušební Pavus a.s (Autorizovaná osoba AO 216, Notifikovaná osoba 1391) Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek.

Výrobce je držitelem certifikátu:

č. 216/C5a/2006/0064 Jednokřídlový uzávěr rozvaděčové skříně, typ "SZC 215 EI"
č. 216/C5a/2006/0065 Dvoukřídlový uzávěr rozvaděčové skříně, typ "SZE 215 EI"

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku:

č. 216/C5a/2006/0064 Jednokřídlový uzávěr rozvaděčové skříně, typ "SZC 215 EI"

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku:

Sledovaná deklarovaná vlastnost	Zkušební norma/postup	Požadavek	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1	EL ₁ 20/EL ₂ 30/ EW 60	EL ₁ 20/EL ₂ 30/ EW 60	Splňuje
Reakce na oheň	Rozhodnutí Komise 96/603/ES	třída A	třída A	Splňuje

Platnost STO č. S-216/C5a/2006/0064 je do 30. června 2009

č. 216/C5a/2006/0065 Dvoukřídlový uzávěr rozvaděčové skříně, typ "SZE 215 EI"

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku:

Sledovaná deklarovaná vlastnost	Zkušební norma/postup	Požadavek	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1	EL ₁ 20/EL ₂ 30/ EW 60	EL ₁ 20/EL ₂ 30/ EW 60	Splňuje
Reakce na oheň	Rozhodnutí Komise 96/603/ES	třída A	třída A	Splňuje

Platnost STO č. S-216/C5a/2006/0064 je do 30. června 2009

Výrobce si vyhrazuje právo změny.



B a K systémy s.r.o.
Výroba elektrických rozvaděčů, elektromontáže
Purkratice 18, Písek 397 01
tel.: 382 206 232 fax: 382 206 229

www.bak-pisek.cz

B a K production s.r.o.
CNC lisování plechů, lakování, kompletace strojů
Purkratice 18, Písek 397 01
tel.: 382 206 232 fax: 382 206 229



Protipožární skříně SZ08
- Protipožární úprava

B a K production s.r.o.
B a K systémy s.r.o